

Protokol o meraní uzemnenia aktívneho bleskozvodu.

Miesto inštalácie bleskozvodu:

ZF SACHS Levice, Zeppelina 1, 934 01 Levice

Tester:	C.A. 6471	Výrobné č.	5447			
Skúšobná svorka No. 1	R- uzemnenia v Ω	0,82	Dátum:	16.08.2017	Vzdialenosť sond -"d"	50
			Čas:	11:12:40	Vzdialenosť "A" v m	
			Objekt	1	Testovacia frekvencia v Hz	128,2
			Test	2	Výstupný limit skúšobného napätia V AC	32
			Metóda merania	3-pólová	R-H Ohms	- - -
				1	R-S Ohms	- - -
			Počet meraní		U H-E V	napätie medzi svorkami - - -
					U S-E V AC	napätie medzi svorkami 0,042
					I H-E A AC	prúd medzi svorkami 0,0513
					U šum S-E V DC	-0,67
					Freq. šumu S-E Hz	0

CELKOVÉ HODNOTENIE UZEMNENIA - VYHOVUJE

Odborná periodická skúška vykonaná fy REVIZIE VTZE s.r.o. Starý Tekov

REVIZIE VTZE s.r.o.
Záhradný rad 669/17, 935 26 Starý Tekov
IČO: 47 478 675, DIČ: 2023936365
OR OS Nitra, Odd. Sro, VI, č.: 35963/N
č.ú.: SK20 1100 0000-9029 2290 4830
SWIFT: TATB33BX, IBAN: SK42100005329362

pečiatka a podpis